


Leágazás:	tpv				
Megnevezés:	Tápvezeték V1/4 elosztótól (V3/4 elosztótól)	Páraérzékelők I-IV. emeleti fürdőben	Váltóérintkezős relé	SZ1 Elszívó ventilátor tetőn	REU 1.5 SPEED CONTROL szellőzés vezérlő
Kábel típusa:	NYM-J	NYM-J		NYM-J	NYM-J
K. metszete:	3x2,5	2x1,5		3x1,5	3x1,5

A jelen terveken szereplő elosztóberendezést az MSZ EN 61439-1:2010 és -2:2010 szabvány „Ellenőrzött elosztóberendezésekre” vonatkozó kritériumainak teljes mértékben megfelelően kell elkészíteni.

Érintésvédelem: Nullázás /TN/ + EPH



INNOVILL Villamos Biztonságtechnikai  
Innovációs és Szolgáltató Kft.  
6800Hódmezővásárhely  
Ipoly u. 30.  
Tel/fax: 62-244-847  
E-mail: innovill@innovill.hu

Megnevezés:  
Hódmezővásárhely M.J.V. Önkormányzata  
6800 Hódmezővásárhely, Kossuth tér 1.

Tervezés tárgya:  
HSZC. Cseresnyés Kollégiuma  
6800 Hódmezővásárhely Oldalkosár u. 1.

Megnevezés:  
Kollégium akadálymentesítése és felújítása  
IV. emelet  
1. tip. szellőző vezérlő elosztó terve

Vill.tervező:	Wollner J. V/06/0046
Vill.tervező:	Wollner A. V/06/0995
Vill.tervező:	
Munkaszám:	T-37/17
Dátum:	2017. 05. 08.
Tervfázis:	Kiviteli

Lapszám: 1/1 Rajzjel: SZ1 Sorszám: 5