



Víz vezetékek
Padlóban vezetve Wavin Ecoplastik vagy Future K1
4 mm zártcellás szigeteléssel Tubolit DG, horonyban Tubolit S Plus.
Szabadon szerelve horganyzott acél 13 mm Armacell Tubolit DG szigeteléssel.
Minden berendezés elé sarokszelepet kell beépíteni.
Nem jelölt vezetékek mérete 20 PeX
Szennyvíz vezetékek
Épületen belül PVC KA tokos gumigyűrűs kötésekkel 7‰ lejtéssel
csővíz vezetékek PE hegesztett kötésekkel 7‰ lejtéssel.
Épületen kívül PVC KG tokos gumigyűrűs kötésekkel 15‰ lejtéssel
Esővíz vezetékeket Armacell Fonoblok (5mm) szigeteléssel kell ellátni.

- Hálózati hidegvíz
- Használati melegvíz
- Szennyvíz csatorna
- Cirkulációs vezeték
- Esővíz vezeték

RÉSZLEGES FELJÚJTÁS		
HÓDTERV Mérnöki Iroda Kft.		
6800 Hódmezővásárhely, Andrássy út 28. Tel.: (62) 534-625		
ÉPÍTETTŐ: HÓDMEZŐVÁSÁRHELY MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA		IRSZ: 6800
HÓDMEZŐVÁSÁRHELY, KOSSUTH TER 1.		13500
ÉPÍTÉS HELYE: HSYC CSERESNYÉS KOLLEGIUMA		
HÓDMEZŐVÁSÁRHELY, ÖLDALKOSÁR U. 1.		
MUNKÁ MEGNEVEZÉSE: KOLLEGIUM AKADÁLYMENTESÍTÉSE ÉS FELJÚJTÁSA		MÉRTERARÁ: M 1:50
RAJZ MEGNEVEZÉSE: VÍZ-CSATORNA IV. EM ALAPRAJZ		MÉLT: 2017. 03.
ÉPÜLETEREJÉZ Tervező		ÉPÜLETEREJÉZ Tervező
FAPRIS ALKALMAZÁSI		RAJZSÍRAT
S. JÓZSEF		10. 04. 2017.
		Gv-3