


Leágazás:	tpv					
Megnevezés:	Tápvezeték V1/4 elosztótól (V3/4 elosztótól)	Vezérlés	Váltóérintkezős relé	SZ2 Elszívó ventilátor tetőn	REU 1.5 SPEED CONTROL szellőzés vezérlő	SZ3 Elszívó ventilátor tetőn
Kábel típusa:	NYM-J			NYM-J	NYM-J	NYM-J
K. metszete:	3x2,5			3x1,5	3x1,5	3x1,5

Érintésvédelem: Nullázás /TN/ + EPH

A jelen terveken szereplő elosztóberendezést az MSZ EN 61439-1:2010 és -2:2010 szabvány „Ellenőrzött elosztóberendezésekre” vonatkozó kritériumainak teljes mértékben megfelelvén kell elkészíteni.



INNOVILL Villamos Biztonságtechnikai
Innovációs és Szolgáltató Kft.
6800Hódmezővásárhely
Ipoly u. 30.
Tel/fax: 62-244-847
E-mail: innovill@innovill.hu

Vill.tervező:	Wollner J. V/06/0046
Vill.tervező:	Wollner A. V/06/0995
Vill.tervező:	
Munkaszám:	T-37/17
Dátum:	2017. 05. 08.
Tervfázis:	Kiviteli

Megnevezés:	Hódmezővásárhely M.J.V. Önkormányzata 6800 Hódmezővásárhely, Kossuth tér 1.
Tervezés tárgya:	HSZC. Cseresnyés Kollégiuma 6800 Hódmezővásárhely Oldalkosár u. 1.
Megnevezés:	Kollégium akadálymentesítése és felújítása
	IV. emelet 2. tip. szellőző vezérlő elosztó terve
Lapszám:	1/1
Rajzjel:	SZ2
Sorszám:	6